



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Słubicach
ul. Konstytucji 3 – go Maja 79
69 – 100 Słubice**

Słubice, dnia 20 września 2021 r.

PR.5580.186.2.2021.KW

P R O T O K Ó Ł

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 23 lipca 2021 r. przez

kpt. Kamil Wieczorek – Zastępca naczelnika wydziału operacyjno, kontrolno – rozpoznawczego, legitymacja służbowa nr 44/21

legitymującego się upoważnieniem znak PR.5580.186.1.2021.KW z dnia 16.07.2021 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**pomieszczeniach archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Słubicach
ul. Krótka 8, 69 – 100 Słubice**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Miejski w Słubicach ul. Akademicka 1 69 – 100 Słubice	Pan Mariusz Olejniczak – Burmistrz Słubic

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Pan Zbigniew Suchacki – podinspektor ds. archiwum, koordynator czynności kancelaryjnych
--	---

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 4) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
- 5) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych :

Kontrola zlecona na podstawie polecenia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. zawartego w piśmie znak WZ.0754.8-1.2021.TK z dnia 23.02.2021 r. dot. oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego w archiwach.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Krótka 8, 69 – 100 Słubice

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)		Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	
PUK Słubice sp. z o. o. ul. Krótka 8 69 – 100 Słubice		PUK Słubice sp. z o. o. ul. Krótka 8 69 – 100 Słubice	Urząd Miejski w Słubicach ul. Akademicka 1 69 – 100 Słubice
Zarządca budynku		Faktycznie władający budynkiem	
☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☒ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli		☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☐ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)	
Uwagi: Czynności kontrolno – rozpoznawcze w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego w Słubicach zostały przeprowadzone w obecności Pana Zbigniewa Suheckiego – podinspektor ds. archiwum, koordynator czynności kancelaryjnych, natomiast dokumentację potwierdzającą wykonanie niezbędnych przeglądów przedłożył Pan Artur Smoleński – Prezes PUK sp. z o. o. Podczas przedmiotowych czynności kontrolnych zarówno Pan Zbigniew Suhecki, jak również Pan Artur Smoleński oświadczyli, iż nie ma zawartej umowy warunkującej użytkowanie pomieszczeń archiwum w budynku administracyjno – biurowym.			

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu

Pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego W Słubicach zlokalizowano na parterze budynku przy ul. Krótkiej 8 na działce o nr ewid. 337/6 w Słubicach. W skład archiwum wchodzi następujące pomieszczenia :

- przedsionek (12 m²),
- pomieszczenie biurowe (12 m²),
- magazyn archiwum o powierzchni (185 m²),
- toaleta oraz nieczynne pomieszczenia z natryskami oraz dwoma toaletami (9 m²).

Na grafice poniżej przedstawiono umiejscowienie budynku administracyjno – biurowego PUK sp. z o. o., w którym zlokalizowano archiwum (kolor czerwony) na tle działki nr 337/6 (kolor żółty).



Działka nr 337/6 na podstawie platformy <http://slubice.geoportal2.pl/>

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu nr 1 – budynek administracyjno – biurowy

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	ZL III+ PM			
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	1972	Kubatura całkowita budynku	2.912,5 m ³	
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	0	3	Powierzchnia zabudowy	285 m ²
Wysokość budynku	10,33 m		Powierzchnia całkowita budynku	b.d.
Długość budynku / szerokość	29,03 m	10,03 m	Powierzchnia użytkowa budynku	711,1 m ²
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku	1

Opis, uwagi i załączniki:

Dane uzyskane z książki obiektu budowlanego.

Budynek kwalifikowany pierwotnie jedynie do kategorii zagrożenia życia ludzi ZL III. W momencie utworzenia na parterze pomieszczeń magazynowych, w których składowane jest ok. 700 mb dokumentacji archiwalnej niepowiązanej funkcjonalnie z przedsiębiorstwem PUK sp. z o. o. zmieniła się kwalifikacja pożarowa budynku z ZL III na ZL III + PM.

W magazynie archiwum przechowywana jest dokumentacja: archiwalna, osobowo – placowa pracowników UM w Słubicach oraz byłych spółek wodnych w Słubicach, techniczna, kartograficzna oraz pozostała niearchiwalna.

2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie nr 1 wg wykazu kontrolowanych obiektów ze str. 1 – nie dotyczy kontrolowanego obiektu

2.4 Podział na strefy pożarowe

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1	
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☐ tak	☒ nie	Uwagi: Kociołnia olejowa o mocy 130 kW. Wydzielona ścianami i stropem klasy REI 60 odporności ogniowej, zamykana drzwiami bezklasowymi (zewnętrznymi). Brak wykonania przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego o średnicy powyżej 0,04 m.		
Kategoria zagrożenia ludzi		Produkcyjno-magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku	
ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☐	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐	
ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. techn.)	
ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☒	Uwagi: Gęstość obciążenia ogniowego wyliczono przy uwzględnieniu faktu, iż 1 mb dokumentacji archiwalnej waży 30 kg (700 mb – 21.000 kg). Wynosi ona ok. 1.500 MJ/m ² .	
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐		
ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐		
Nazwa strefy pożarowej		ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
Strefa pożarowa nr 1		ZL III + PM	711,1 m ²	I - III	Budynek administracyjno – biurowy stanowi jedną strefę pożarową. W momencie utworzenia archiwum UM należy wydzielić pomieszczenia jako odrębną strefę pożarową.
Element konstrukcyjny		Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis	
główna konstrukcja nośna		Nie przedłożono szczegółowej dokumentacji, która pozwoliłaby jednoznacznie określić klasę odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku. Dane techniczne charakteryzujące obiekt zgodnie z książką obiektu budowlanego przedstawiają się następująco: ściany – ceglane, stropy – żelbet prefabrykowany, dach – kryty papą.			
ściana zewnętrzna					
ściana wewnętrzna					
strop					
konstrukcja dachu					
przekrycie dachu					
Opis, uwagi i załączniki: brak					

2.5 Warunki ewakuacji dla pomieszczeń archiwum

Maksymalna liczba osób w pomieszczeniach archiwum	2	Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku	1
Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: brak		☐ wszystkie otwarte,	
Uwagi dotyczące długości dojsia lub przejścia ewakuacyjnego:		☒ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie,	
Zapewniono jeden kierunki dojsia, długość dojsia z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi nie			

przekracza 20 m. Przejścia ewakuacyjne w pomieszczeniach nie przekraczają 40 m		☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi: brak
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: brak		
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: Przejścia ewakuacyjne prowadzą przez nie więcej niż 3 pomieszczenia		
Ilość miejsc noclegowych*		
Czas pobytu ludzi*	☐ ≤ 3 doby ☐ > 3 doby	
Stałych użytkowników w obiekcie		
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi**	☐ prawidłowe ☐ nieprawidłowe	
Opis, uwagi i załączniki: brak.		

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem - nie dotyczy kontrolowanego obiektu.

2.7 Drogi pożarowe

	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☐ tak	☐ nie	☐ utrudniony*	☒ brak obowiązku
	Opis drogi pożarowej:	Drogą pożarową dla budynku nie jest wymagana. Dojazd do budynku możliwy poprzez ulicę Krótką, a następnie drogami wewnętrznymi PUK sp. z o. o. Przedmiotowy układ dróg spełnia wymagania stawiane drogą pożarową poprzez zapewnione połączenia z wejściem do budynku utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.			
	Uwagi i załączniki: brak				

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu nr 1		10 dm³/s		
	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:			
	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu	Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr., ulica, nr domu lub opis)
	Hydrant nr 1	☐ nadziemny ☒ podziemny	do 10 m	na wschód od budynku (na placu wewnętrznym)
	Hydrant nr 2	☐ nadziemny ☒ podziemny	do 50 m	na południowy zachód od budynku (ul. Krótka)
	Opis, uwagi i załączniki: brak			

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m³ (IN > 1500 m³, inne – powierzchnia > 1000 m²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

	☒ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
	☐ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

	WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
		☒ tak	☐ nie
	1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie
	2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądów technicznym i czynnościom konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie
	3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie
	4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie
	5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie
	6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie
	7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie
	8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie
	Opis, uwagi i załączniki: W instrukcji nie wskazano konieczności wydzielenia pomieszczeń archiwum jako odrębnej strefy pożarowej oraz opracowania pełnego opisu wymagań przeciwpożarowych wynikających z tego podziału. Dodatkowo nie opisano poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku oraz nie wskazano rzeczywistej klasy odporności ogniowej		

DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE		Określić czy element zawarty w instrukcji		
powierzchnia budynku	☒ tak	☐ nie	----	
wysokość budynku	☒ tak	☐ nie	----	
liczby kondygnacji budynku	☒ tak	☐ nie	----	
odległości od obiektów sąsiadujących	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
parametry pożarowe występujących substancji palnych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
kategorie zagrożeń ludzi	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*	
podział obiektu na strefy pożarowe	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
miejsca usytuowania gaśnic	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*	
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
dojścia do dźwигów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*	
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*	
Opis, uwagi i załączniki: brak				

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)		Rafał Mazur	
	Posiadane kwalifikacje:		Technik Pożarnictwa	
	Uwagi i załączniki: brak			
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych		pomieszczenie ochrony	
	Opis, uwagi i załączniki: brak			
	Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji		☐ tak	☒ nie
	Wykonano obowiązek		☐ tak	☐ nie
	Data przekazania		Uwagi: Brak	
	Forma przekazania instrukcji			
	Data opracowania instrukcji		Lipiec 2019 r.	Data zapoznania użytkowników budynku
Data ostatniej aktualizacji		nie dotyczy	Liczba zapoznanych użytkowników	
Opis, uwagi i załączniki: brak				

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji – nie dotyczy kontrolowanego obiektu.

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☒	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	Marek Koroluk – technik pożarnictwa	Posiadane uprawnienia ppoż.*	☒ tak	☐ nie
	Opis, uwagi i załączniki: data szkolenia okresowego 14.03.2019 r.				

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☒	Miejsce umieszczenia instrukcji	Korytarz przy wejściach głównych budynków.
	Uwagi: brak	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Nie prowadzono.

5. Czynności zabronione

W obiekcie stwierdzono:		
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.	☐ tak
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.	☐ tak
	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.	☐ tak
	Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.	☐ tak
	Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze	☐ tak
	Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów	☐ tak
	Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu	☐ tak
	Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;	☐ tak
	Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrza z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.	☐ tak
	Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.	☐ tak
	Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem	☐ tak
	Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
	Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach	☐ tak
	Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach	☐ tak
	Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☐ tak
	Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru	☐ tak
	lokalizowanie elementów wystroju wnętrza, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
	Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do napełniania gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do dystrybucji i przeładunku ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
	Opis, uwagi i załączniki: Brak	

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

	1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych.	☐ tak
	3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.	☐ tak
	4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze	☐ tak

ewakuacyjnej okładziny ścienniej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji:	
5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;	☐ tak
7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.	☐ tak
Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi (opis) / załączniki: brak	

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania - nie dotyczy kontrolowanego obiektu.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
1	Stałe urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☒ nie
2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☒ nie
3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☐ tak	☒ nie
4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☒ nie
5.	Hydranty wewnętrzne	☒	☐ tak	☒ nie
6.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak	☐ nie
7.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☐	☐ tak	☒ nie
8.	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☒ nie
9.	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	☐ tak	☒ nie
10.	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak	☒ nie
11.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☒ nie
Opis, uwagi i załączniki: Brak				

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: przeciwpożarowe wyłączniki prądu – brak przeglądu okresowego.

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: hydranty zewnętrzne

Data badania/protokołu	05.02.2021 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Adrian Cichoń
Numer protokołu	b/n	Nazwa firmy/adres	FH-U AD-POŻ Adrian Cichoń ul. Brukselska 12c/13 66-400 Gorzów Wielkopolski
Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
Opis urządzenia: 3 hydranty podziemne DN 80 znajdujący się na terenie zakładu (wydajność każdego10,80 dm³/s).			
W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
Opis, uwagi i załączniki: brak			

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

☒	Stan wyposażenia: Ilość zgodna z normatywem (min. 2 kg środka gaśniczego na 100 m²)			
	Data przeglądu / konserwacji	listopad 2020 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	b/d
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	brak	Nazwa firmy/adres	PREWENT Sprzęt ppoż. i BHP M. Kielczewski i Wspólnicy Sp. J. ul. Słowiańska 1a, 74-100 Gryfino
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:	

Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:
Uwagi i załączniki: Brak		
Opis urządzenia: Gaśnice proszkowe 2 szt. GP - 6x ABC		
Uwagi i załączniki: brak		

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych - nie dotyczy.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

☒	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☒ tak	☐ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☒ tak	☐ nie
	4.	Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna)	☐ tak	☒ nie
	5.	Gazowa	☐ tak	☒ nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych.

Nazwa instalacji użytkowej: elektryczna i odgromowa

☒	Data badania/protokołu	26.05.2020 r.	Imię i nazwisko	Marek Półtorak
	Numer protokołu	RAP-0019-2020	Numer uprawnień	G-1/E/470/1871/2019, G-1/D/470/1870/2019
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: brak			

Nazwa instalacji użytkowej: kominowa

☒	Data badania/protokołu	17.05.2021 r.	Imię i nazwisko	Marian Dąbrowski
	Numer protokołu	100/21	Numer uprawnień	12/90
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: brak			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak przeglądu okresowego przeciwpożarowego wyłącznika prądu.	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak zawarcia wszystkich wymaganych informacji w IBP opisujących podział na strefy pożarowe oraz klasę odporności pożarowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku	☐ usunięto w trakcie kontroli
3.	Brak wykonania przepustów instalacyjnych w pomieszczeniu kotłowni.	☐ usunięto w trakcie kontroli

Nieprawidłowości wynikające w związku z utworzeniem archiwum

4.	Brak wydzielenia pożarowego pomieszczeń archiwum jako odrębnej strefy pożarowej	☐ usunięto w trakcie kontroli
5.	Brak wyposażenia pomieszczeń archiwum w wewnętrzną sieć wodociagową z hydrantami DN 52.	☐ usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 281 ze zm.) pouczone kontrolowanego o konieczności wykonywania okresowych przeglądów urządzeń przeciwpożarowych.

Inne ustalenia: brak

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 9 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z-ca Naczelnika Wydziału

kpt. Kamil Wieczorek

.....
podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego
kontrolowanego

BURMISTRZ

Mariusz Olejniczak

.....
podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego
kontrolującego